

п. 2 График временного отключения потребления электрической энергии (мощности)

(наименование потребителя)

Наименование подстанции №№ фидеров	Снижаемая нагрузка по очередям, МВт									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Примечание:

1. График вводится в действие с 01.10.2014 г. При этом график, утвержденный 28.08.2013 года, отменяется.
2. График временного отключения составлен в соответствии с «Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики», утвержденных Приказом Минпромэнерго России от 06 июня 2013 года №290, и на основании актов согласования технологической и аварийной брони электроснабжения соответствующих предприятий.
3. При введении в действие графика должен быть отключен первый фидер каждой строки графика. В случае отсутствия нагрузки на нем отключается любой другой фидер этой строки с максимальной нагрузкой, кроме фидеров, указанных в скобках.
4. Потребителям запрещается переключение нагрузки с отключенных линий на оставшиеся в работе источники питания.
5. При срабатывании на фидерах АВР потребитель обязан произвести отключение переведенной на резервный фидер небронированной нагрузки.
6. При обнаружении перевода нагрузок с отключенных фидеров на другие, оставшиеся в работе, дежурный персонал электрических сетей отключает любой другой фидер этой строки с максимальной нагрузкой и т.д., кроме фидеров указанных в скобках.
7. В случае перевода всей нагрузки на последний, оставшийся в работе фидер, указанный в скобках, дежурный персонал электрических сетей производит полное отключение предприятия в соответствии с действующим законодательством РФ.

Гарантирующий поставщик

Потребитель

_____/_____/

_____/_____/